

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Salomonsson Charlotte <Charlotte.Salomonsson@ssam.se>

Skickat: den 23 juni 2022 10:04

Till: Byggnadsnämnden <byggnadsnamnden@vaxjo.se>

Kopia: Ivansson Kerstin <Kerstin.Ivansson@vaxjo.se>

Ämne: Sv: Remiss FÖRH.2022.780

Hej

Här kommer yttrande från SSAM gällande Billa 2:4.

Fastigheten måste kunna nås med renhållningsfordonet. Backning får inte förekomma. Minsta vägbredd ska vara 3,5 m. En godkänd vändplats ska finnas i anslutning till fastigheten. Längsta avstånd mellan angöringsplats och slambrunnen får max vara 15 meter. Locket på slambrunnen får väga max 15 kg. Läs mer i dokumentet "Framkomlighet för hämtningsfordon och personal" (som är ett utdrag från "Handbok om avfallsutrymmen") och "Avfallsföreskrifter för Växjö kommun" på www.ssam.se.